

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
007-CE-2016

- | | |
|---|---|
| 1. Produkt:
Kłapa przeciwpożarowa KWP-O-E(S)-Ex | Codice di identificazione unico del prodotto:
Serranda tagliafuoco
tipo KWP-O-E(S)-Ex |
| 2. Nazwa i adres siedziby producenta:

SMAY Sp. z o. o.
Podłęże 678
32-003 Podłęże, Poland | Nome e indirizzo del produttore:

 |
| 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. | La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore. |
| 4. Przedmiot deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/34/UE (ATEX) | L'oggetto della dichiarazione è conforme ai requisiti UE della seguente norma armonizzata:

2014/34/UE (ATEX) |
| 5. Odniesienie do wymagań zharmonizowanych, które zastosowano:

EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016 | Riferimento alle seguenti norme:

EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016 |
| 6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Jednostka Certyfikująca
ul. Wyzwolenia 14,
41-103 Siemianowice Śląskie

Numer identyfikacyjny: AC 149
Certyfikat badania typu Nr:

JSHP 22 ATEX 0017X | Organismo o organismi notificati:

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Certification Body
ul. Wyzwolenia 14,
41-103 Siemianowice Śląskie, Poland

Organismo notificato AC 149
Certificato di esame tipo No:

JSHP 22 ATEX 0017X |
| 7. Oznakowanie: | Marcatura: |



II 2G Ex h IIC T6...T5 Gb
II 2D Ex h IIIC T80°C...T95°C Db

W imieniu producenta podpisał:

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Dyrektor Zarządzania Jakością
Quality Systems Director



mgr inż. Piotr Dąbrowski

Podłęże, 09.05.2022
miejsce i data wydania
luogo e data di rilascio

